

REVISÕES DE FIRMWARE MIV (90.0220.00)



VERSÃO 1.16 – 17/06/2026

- Ajuste da API do MConfig para novo padrão.

VERSÃO 1.15 – 27/10/2025

- Leitura das configurações via MConfig trazia sempre os valores default. A escrita funcionava normalmente.

VERSÃO 1.14 – 18/10/2025

- Suporte para sensor NTC 10k LIOHM Beta 3950.

VERSÃO 1.12/1.13 – 21/02/2025

- Alterado algoritmo de compactação do frame para permitir uso com frames maiores. A atualização para esta versão exige novamente o treinamento do controle remoto.

VERSÃO 1.11 – 22/01/2025

- Suporte para frames com mais de 256 bytes. Necessário treinar com o MIVConfig 1.03+.

VERSÃO 1.10 – 20/11/2024

- Suporte para controles remotos que enviam o frame em 2 blocos espaçados. Nas versões anteriores, o MIV replicava apenas o primeiro bloco. A atualização para este firmware exige um novo treinamento dos comandos pois o formato não é compatível.

VERSÃO 1.09 – 18/10/2024

- A tabela de parâmetros é carregada automaticamente após o download, não sendo mais necessário reiniciar o MIV para aplicar as alterações.

VERSÃO 1.08 – 17/10/2024

- Não era possível carregar as configurações via MConfig em BACnet.

VERSÃO 1.07 – 31/07/2024

- LEDs da interface estavam com a polaridade invertida.

VERSÃO 1.06 – 16/07/2024

- Primeira versão liberada.