

REVISÕES DE FIRMWARE MCI



VERSÃO 1.16 – 09/06/2026

- Atualização do padrão de leitura das configurações via MConfig.

VERSÃO 1.15 – 08/06/2026

- Atualização do stack TCP/IP para melhoria de performance e correção de um possível deadlock.

VERSÃO 1.14 – 27/05/2025

- Erro de CRC no protocolo UDP ao fazer broadcast na subnet.

VERSÃO 1.13 – 13/01/2025

- Broadcast é feito na subnet.

VERSÃO 1.12 – 22/11/2024

- Possibilidade de alterar o nome das entradas.

VERSÃO 1.11 – 14/05/2021

- Máscara de rede padrão alterada para 255.0.0.0.

VERSÃO 1.10 – 15/11/2017

- Possibilidade de ajustar o valor inicial dos totalizadores de consumo.

VERSÃO 1.09 – 26/10/2016

- Correção do reset causado por um “broadcast storm” na rede.

VERSÃO 1.08 – 23/06/2016

- Velocidade de amostragem aumentada para 25ms/entrada, permitindo a captura de pulsos mais estreitos.
- Níveis de detecção das entradas alterado para permitir a leitura correta de medidores com saída a transistor.

VERSÃO 1.07 – 18/05/2016

- Acumuladores das entradas disponibilizados no Modbus.

VERSÃO 1.06 – 24/02/2016

- Criados pontos BACnet AV para indicar valores acumulados de cada entrada.
- Alterada forma de armazenamento dos acumuladores, evitando que erros de quantização do float travem a contagem.

VERSÃO 1.05 – 12/06/2015

- Correção do reset gerado na inicialização do MCI-16.

VERSÃO 1.04 – 30/04/2015

- Incluído protocolo para iniciar bootloader com o equipamento funcionando.

VERSÃO 1.03 – 29/04/2015

- Falha ao inicializar equipamento em alguns casos.

VERSÃO 1.02 – 09/02/2015

- Correção do erro que causava a perda das configurações do equipamento.
- Correção do erro no BACnet ao apagar dados dos Trendlogs.

VERSÃO 1.01 – 28/01/2015

- Correções na inicialização do processador.
- Corrigido erro na carga das configurações do equipamento.

